



534412830  
**GMINA KORFANTÓW**  
Rynek 4, 48-317 Korfantów  
tel. 077/ 4343820-21, fax 077/ 4343817  
NIP: 753-23-62-700

Korfantów, 2016-04-04

Nr IKI VII.271.2.2016.JT

## ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy złożone dnia 31.03.2016 r., dotyczące zamówienia publicznego pn. „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią”:

### Pytanie 1

W związku z rozbieżnością w opisie rur PCV jakie należy zastosować do budowy kanalizacji grawitacyjnej, pomiędzy opisem technicznym (pkt. 2.2), gdzie wskazano na zastosowanie rur klasy SN 8, a specyfikacjami technicznymi STWOIR, gdzie w punkcie 2.1.1 wskazano na rury SN8 i SN12, prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakiego rodzaju rury przewidzieć w ofercie dla kanalizacji grawitacyjnej śr. 200 PCV: SN8 czy SN12?

#### Odpowiedź:

Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować rury w klasie SN8

### Pytanie 2

Czy zamawiający posiada projekt i opis zasilania przepompowni? Jeśli tak to wnosimy o jego zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego

#### Odpowiedź:

Opis zasilania przepompowni znajduje się w dokumentacji budowlanej części opisowej pkt 2.4.1, 2.4.4.

### Pytanie 3

Po czyjej stronie jest wykonanie złącza kablowego ZK (dla zasilania przepompowni) Wykonawcy, czy Inwestora?

#### Odpowiedź:

Złącze kablowe (od którego należy wyprowadzić wlv) nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem. Złącze kablowe zostanie zrealizowane wg odrębnej dokumentacji przez przedsiębiorstwo energetyczne.

### Pytanie 4

W związku z rozbieżnością w opisie przepompowni pomiędzy projektem technicznym, gdzie przedstawiono rozwiązanie projektowe firmy HYDRO-PARTNER, a specyfikacją STWOIR (pkt 2.1.3), gdzie założono pompownię w zbiorniku PE, prosimy o jednoznaczne określenie które dane są podstawą do wyceny przepompowni ścieków: z projektu czy ze STWOiR?

#### Odpowiedź:

Wyceniając przepompownię ścieków należy uwzględnić zbiornik wykonany z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, ujęty w dokumentacji budowlanej oraz w uszczegółowieniu niektórych pozycji przedmiarowych (pkt 4).

### Pytanie 5

Czy w wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) w kolumnie nr 5 „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań” wystarczy podać sumę lat na poszczególnych stanowiskach, czy też należy wymienić szczegółowo zadania i okresy w których były one pełnione.

#### Odpowiedź:



**GMINA KORFANTÓW – Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią.**

---

W wykazie osób należy podać sumę lat przepracowanych podczas pełnienia funkcji technicznych na poszczególnych stanowiskach, bez konieczności szczegółowego opisywania zadań i okresów w których były one pełnione (np. kierownik budowy, inspektor nadzoru, kierownik robót)

Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**BURMISTRZ**  
*mgr Janusz Wójcik*