

Korfantów, dnia 06.04.2017 r.

Oznaczenie sprawy: 2/WWK/2017/MM

### Uczestnicy Postępowania

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „ Modernizacja Rynku w Ścinawie Małej – Etap I”, „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Marii Konopnickiej w Korfantowie” oraz „ Przebudowa nawierzchni drogi ul. Mickiewicza w Korfantowie” - postępowanie 2/WWK/2017”

Zamawiający – Gmina Korfantów – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na podstawie art. 38 ust.1 i ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2164) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ).

#### Pytanie 1

Dotyczy pozycji nr III

Czy można zastąpić kruszywo bazaltowe na granitowe? Jest lepsze.

#### Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zastąpienia kruszywa bazaltowego kruszywem granitowym. Przedmiot zamówienia jest wymogiem projektu technicznego robót, który jednoznacznie określa, że podbudowa zasadnicza w całości wykonana jest z kruszywa łamanego bazaltowego. Zamawiający w związku z powyższym nie przewiduje zastąpienia wyżej wymienionego wyrobu innym.

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Jankowski

