

WMH.3210.5.1.2017.MM

Dotyczy: **Przetarg nieograniczony „ Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: „ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz „ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” - postępowanie 5/WMH/2017”**

Treść zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawców

Zamawiający Gmina Korfantów - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie na podstawie zapisu art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) przekazuje wykonawcom, którzy uzyskali SIWZ od zamawiającego oraz udostępnia na stronie internetowej www.bip.korfantow.pl treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jakie wpłynęły do zamawiającego w postępowaniu 5/WMH/2017 w sprawie udzielenia zamówienia w przetargu nieograniczonym na: „ Zakup wraz z dostawą niezbędnych materiałów pokrycia dachowego na potrzeby realizacji inwestycji: „ Przebudowa budynku pawilonu sportowego w Węży” oraz „ Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce”

Pytanie 1

- **dot. Poz. 2**

Jaka ma być wełna na docieplenie stropodachu: miękka czy twarda?

Odpowiedź

- wełna miękka

Pytanie 2

- **dot. Poz. 5**

Nie podano koloru blachy. proszę o uzupełnienie RAL.

Odpowiedź

- kolor blachy RAL 8017

Pytanie 3

- **dot. Poz. 8**

Jaka ma być średnica rur spustowych? Można zastosować fi 100; 120 lub 150.

Odpowiedź

- średnica rur spustowych uzależniona od proponowanego systemu fi 120-130

Pytanie 4

- **dot. Poz.13**

Gąsior początkowy ma być na kalenicę prostą czy skośną?

Odpowiedź

- gąsior początkowy na kalenicę skośną

Pytanie 5

- **dot. Poz.15**

Wyłaz dachowy nie występuje w tym wymiarze.

Do pomieszczeń nieogrzewanych można zastosować wyłaz dachowy o wymiarach: 54x75 , 86x86, 45x55, 46x55, 45x73, 46x75, 54x83, 86x87,

Do pomieszczeń użytkowych (ciepłych) można zastosować wyłaz dachowy o wymiarach: 54x98, 66x78, 66x98, 66x118, 65x118, 74x98, 78x98, 78x118.

Który z nich zastosować?

Odpowiedź

Wyłaz dachowy z pomieszczenia nieogrzewanego - wymiar zbliżony do podanych w specyfikacji ± 10 cm.

Pytanie 6

- **dot. Poz. 16**

Jakiej długości i w jakim kolorze ma być łąwa kominiarska? Występują w wymiarze: 0,4m; 0,6m 0,8m; 1,0m; 1,2m; 1,5m; 2,0m 2,5m; 3,0m.;

Odpowiedź:

- łąwa kominiarska o dł. 0,8 - 1 m w kolorze zbliżonym do koloru dachówki

DYREKTOR
mgr inż. Kazimierz Jankowski

