

ZARZĄDZENIE Nr/2018
Burmistrza Korfantowa
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulic Szkolna - Kilińskiego – Piastowska wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w miejscowości Korfantów”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 36 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Burmistrz Korfantowa zarządza, co następuje:

§ 1

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączniku nr 10 do SIWZ (dokumentacja projektowa) wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 3 do dokumentacji projektowej (szczegółowe specyfikacje techniczne), Dział OŚWIETLENIE DRÓG, str.179 – „słupy oświetleniowe”, dokonuje się następującej zmiany:

Zdanie: ”Należy stosować słupy oświetleniowe stalowe, okrągłe, cynkowane ogniowo, spawane laserowo, stożkowe, z blachy 3mm, malowane proszkowo w systemie Duplex. Słupy muszą spełniać wymogi normy PN-EN 12767 w klasie bezpieczeństwa biernego 100HE3.

Wnęki słupów wyposażać w izolacyjne złącza kablowe IZK z bezpiecznikami BiWts 4A. Połączenia wewnątrz słupa wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm, układanym w rurach elektroinstalacyjnych typu peszel. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.”

Zastępuje się zdaniem: ”Należy stosować słupy oświetleniowe stalowe, okrągłe, cynkowane ogniowo, spawane laserowo, stożkowe, z blachy 3mm, malowane proszkowo w systemie Duplex. Słupy muszą spełniać wymogi normy PN-EN 12767 w klasie bezpieczeństwa biernego „0”.

Wnęki słupów wyposażać w izolacyjne złącza kablowe IZK z bezpiecznikami BiWts 4A. Połączenia wewnątrz słupa wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm, układanym w rurach elektroinstalacyjnych typu peszel. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Janusz Wójcik