

ZARZĄDZENIE Nr ²⁵⁴...../2018
Burmistrza Korfantowa
z dnia 26 lipca 2018 roku

w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie przy ul. Reymonta 4”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 36 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Burmistrz Korfantowa zarządza, co następuje:

§ 1

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje się następujących zmian:

W załączniku nr 9 do SIWZ (dokumentacja projektowa) wprowadza się następujące zmiany:


Załącznik nr 4 do Dokumentacji projektowej (Uszczegółowienie niektórych pozycji przedmiarowych) zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Korfantowa.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

mgr Jarosław Szewczyk
SEKRETARZ GMINY

Uwaga:

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry).

Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu.

Uzupełnienie do niektórych pozycji przedmiarowych, które należy uwzględnić przy szacowaniu wartości zamówienia:

1. Uzupełnienie do pozycji przedmiarowej **dział 2.7., nr 63** - przy określaniu wartości tej pozycji należy uwzględnić również koszty zakupu oraz montaż nawiewników ciśnieniowych umożliwiających dopływ od 20 do 40 m³/h powietrza zew. przy całkowitym otwarciu i 10-30% tej ilości przy całkowitym zamknięciu. Do wyceny należy przyjąć 6 nawiewników, po jeden nawiewnik na każde wymieniane okno.
2. Uzupełnienie do pozycji przedmiarowej **dział 2.7., nr 68** - przy określaniu wartości tej pozycji należy uwzględnić m.in. następujące wyposażenie drzwi: drzwi aluminiowe w kolorze dębu o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$., okucia antywłamaniowe, szyba zespolona, bezpieczna P3, wyposażone w elektro zaczep, dwa zamki patentowe w systemie jednego klucza, samozamykacz, podpórka blokująca.
Wykonawca winien uwzględnić w wycenie również demontaż drzwi w sposób umożliwiający ich ponowny montaż, tj. w sposób nie powodujący uszkodzenia i zniszczenia stolarki drzwiowej (ościeżnicy, skrzydeł drzwiowych oraz pozostałych elementów).
Zdemontowane drzwi Wykonawca złoży w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Uzupełnienie do pozycji przedmiarowej **dział 2.7., nr 69** - przy określaniu wartości tej pozycji należy uwzględnić demontaż drzwi wejściowych w sposób umożliwiający ich ponowny montaż, tj. w sposób nie powodujący uszkodzenia i zniszczenia stolarki drzwiowej (ościeżnicy, skrzydeł drzwiowych oraz pozostałych elementów).
Zdemontowane drzwi Wykonawca złoży w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Uzupełnienie do pozycji przedmiarowej **dział 2.7., nr 70** - przy określaniu wartości tej pozycji należy uwzględnić m.in. następujące wyposażenie stolarki drzwi wejściowych: drzwi wejściowe oraz naświetla drewniane w kolorze dębu o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$., okucia antywłamaniowe, szyba zespolona, bezpieczna P3, wyposażone w elektro zaczep, dwa zamki patentowe w systemie jednego klucza, samozamykacz.
5. Uzupełnienie do pozycji przedmiarowej **dział 2.7., nr 71** - przy określaniu wartości tej pozycji należy uwzględnić m.in. następujące wyposażenie bramy: brama wyposażona w klamkę, zamek patentowy

Opracował:
Ignacy Szeliga
referent UM Korfantów