



IKI.VI.271.4.2020.JT

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:**

„PRZEBUDOWA DROGI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GRYZÓW (DROGA PRZEZ WIEŚ)”.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy złożone dnia 15.06.2020 r.

Pytanie 1:

Wg projektu na zjazdach do posesji jest opisana kostka gr. 8cm w kolorze czarnym, natomiast w przedmiarze nie jest kolor określony (poz. 38).

Odpowiedź:

Informacja dotycząca kolorów kostki betonowej jest uszczegółowiona w Rozdziale IV SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”:

„- wykonanie nawierzchni wjazdów na posesje z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm koloru czarnego na podsypce z miału kamiennego”.

Pytanie 2:

W projekcie chodnik jest z kostki o gr. 6 w kolorze szarym a w przedmiarze część (poz. 37) jest zapisana w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Informacja dotycząca kolorów kostki betonowej jest uszczegółowiona w Rozdziale IV SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”:

„- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej POLBRUK gr 6cm na podsypce z miału kamiennego, koloru szarego oraz koloru czarnego (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi o szerokości 40 cm)”.

Pozycja 37 przedmiaru dotyczy wyłącznie kostki w kolorze czarnym, układanej na części chodnika wzdłuż krawędzi jezdni na szerokości 40 cm.

Pozycja 36 przedmiaru dotyczy kostki szarej układanej na pozostałej części chodnika.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ należy uwzględnić podczas sporządzania wyceny robót budowlanych.

Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Jarostaw Szewczyk