

BURMISTRZ KORFANTOWA
Rynek 4, 48-317 Korfantów
woj. opolskie

Korfantów, 11.10.2022 r.

KSIR 1048/10/2022

ODPOWIEDŹ NA
INTERPELACJĘ / ZAPYTANIE
RADNEGO Nr /

URZĄD MIEJSKI w KORFANTOWIE
Rynek 4, 48-317 Korfantów
WPŁYNEŁO

dnia 1 1. 10. 2022

L. dz. 943/2022

podpis

Szanowny Pan
Piotr Gacek
Radny
Rady Miejskiej
w Korfantowie

Odpowiadając na interpelację złożoną przez Pana w dniu 28 września 2022 r. w sprawie prośby o rozwiązanie problemu z odpływem ścieków w kanalizacji w sali wiejskiej w Przechodzie informuję, że w maju ubiegłego roku studzienki kanalizacyjne przynależące do budynku świetlicy wiejskiej zostały poddane przeglądowi oraz niezbędnemu udrożnieniu. Od tego momentu nie zgłaszano ich złego funkcjonowania. Z Pana informacji wynika, iż podczas użytkowania zlewozmywaka w kuchni świetlicy wiejskiej pojawiają się wycieki wody na pomieszczenie kuchenne powodujące zacieknięcia ścian w innych pomieszczeniach świetlicy. W celu sprawdzenia sytuacji podjęte zostały działania służące ustaleniu przyczyny pojawiających się wycieków. W wyniku oględzin oraz rozmów z opiekunem świetlicy ustalono, iż prawdopodobną przyczyną wycieku jest niedrożność rur odpływowych z zlewozmywaka. Rury zostaną w najbliższym czasie wymienione na nowe.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Janusz Wójcik

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie