



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

HK.90820.16.3.2026.AO
Nysa, dnia 19 marca 2026 r.

Adresaci według rozdzielnika

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY dla wodociągu publicznego w Korfantowie za 2025 r.

Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757), w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, przeprowadzonych w 2025 roku z wodociągu publicznego w Korfantowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

że jakość wody z ww. wodociągu spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia i tym samym, na koniec roku 2025, **woda jest przydatna do spożycia.**

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. z przedmiotowego wodociągu pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 23 próbki wody: 12 próbek w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (7 próbek w zakresie parametrów grupy A i Enterokoków, 2 próbki w zakresie parametrów grupy B i 3 próbki w związku z rekontrolą) oraz 11 próbek w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2025 rok (7 próbek w zakresie parametrów grupy A i Enterokoków, 2 próbki w zakresie parametrów grupy B oraz 2 próbki w związku z rekontrolą).

W związku z wystąpieniem w 1 spośród pobranych próbek wody zanieczyszczenia bakteriologicznego (w zakresie parametru bakterie grupy coli w 100 ml), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie wydał następujące decyzje:

- decyzję nakazową nr 31/25, znak sprawy: HK.90820.14.8.2025 z dnia 23.10.2025 r., stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w części sieci wodociągu publicznego w Korfantowie zaopatrzonej miejscowości: Jegielnica, Włodary i Węża, i określającą termin wykonania działań naprawczych do dnia 03.11.2025 r.,

- decyzję finansową nr 41/25, znak sprawy: HK.90820.14.8.2025 z dnia 11.12.2025 r.

Zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nysie

mgr Janusz Trzęsimiech

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Burmistrz Korfantowa
Rynek 4
48-317 Korfantów
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Powstańców Śląskich 8
48-317 Korfantów
3. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nysie
ul. Żeromskiego 7/9 | 48-304 Nysa
+48 774352553
adres e-mail: sekretariat.psse.nysa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-93503-58767-JIAAT-25