



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

HK.90820.22.3.2026.AO
Nysa, dnia 19 marca 2026 r.

Adresaci według rozdzielnika

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY dla wodociągu zakładowego Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie za 2025 r.

Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757), w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, przeprowadzonych w 2025 roku z wodociągu zakładowego Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

że jakość wody z ww. wodociągu spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia i tym samym, na koniec roku 2025, **woda jest przydatna do spożycia**.

Przedmiotowy wodociąg był wyłączony z użytkowania do połowy września 2025 roku, w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. W okresie od dnia 16 września do dnia 31 grudnia 2025 r. z omawianego wodociągu pobrano do badań laboratoryjnych ogółem 3 próbki wody: 2 próbki w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (w zakresie parametrów grupy A i Enterokoków) oraz 1 próbkę w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2025 rok (w zakresie parametrów grupy A i Enterokoków), z których wszystkie spełniały wymagania ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nysie

mgr Janusz Trzęsimiech

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Burmistrz Korfantowa
Rynek 4
48-317 Korfantów
2. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów
3. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nysie
ul. Żeromskiego 7/9 | 48-304 Nysa
+48 774352553
adres e-mail: sekretariat.psse.nysa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-93503-58767-JIAAT-25